
2021년 국가안전대진단 추진결과

2021. 11.

목 차

I. 추진 개요	3
II. 점검 결과	3
III. 국민참여 안전문화 확산	5
IV. 향후 계획	5

I 추진 개요

1 개요

- (기간) '21. 9. 6. ~ 17. / 12일간
- (대상) 총 6개소 (부처점검 6개소)
- (참여 연인원) 11명*

* 민간 전문가 2명, 공사직원 9명

2 중점 추진사항

- (점검대상) 안전사고 발생 시 파급효과가 크고 안전사고 발생 위험성이 높은 시설 위주(여객터미널, C등급 중 준공 30년 이상 항만시설) 점검 실시
- 하부공 선 착공 8월~ (30개월)
상부공 설계 12월 완료 예정

II 점검 결과

1 총 평

- (점검결과) 총 6개소 중 4개소 지적사항 발견

< 대진단 결과 >

▶ 현장 시정 : 2 개소, ▶ 보수·보강 : 1 개소, ▶ 정밀안전진단 : 1 개소

- 안전점검 대상시설(6개소)의 구조적 안전성 및 기능상 문제는 없으나, 시설 이용자의 안전사고 등이 우려되는 부분은 해당부서에 유지 보수 요청을 통해 조치할 예정
- (후속조치) 보수·보강 필요 시설에 대해 시급성에 따라 보수 및 유지관찰 시행 예정

2 주요 지적사항

○ 항만시설

분 야	대상시설	지적사항	조치계획	조치시기
항만 시설	연안2잔교	- 조절탑 콘크리트 단면 파손 등	- 정밀안전점검 시행	~'22.03.
	용진수협 잔교	- 연락도교 교대부 힌지 노후 등	- 유지관찰	-
	연안항 물양장	- 계선주 노후 등	- 보수공사 실시설계 시행	~'22.12.



연안2잔교
조절탑 콘크리트 단면파손



용진수협잔교
연락도교 교대부 힌지 노후



연안항 물양장
계선주 노후

○ 여객터미널

분 야	대상시설	지적사항	조치계획	조치시기
여객 터미널	신국제여객 터미널	- 엘리베이터 내부 이용자 안전수칙 미부착	- 현장시정 완료	~'21.09.
	연안여객 터미널	- 지하층 자재 등 지장물 정비 필요	- 현장시정 완료	~'21.09.



연안여객터미널
지하층 지장물 적치



연안여객터미널
지하층 지장물 적치



국제여객터미널
엘리베이터 안전수칙 미부착

Ⅲ 국민 참여 등 안전문화 확산 추진(실적)

1 대진단 전과정에 국민 참여(실적)

- (점검단 운영) 점검분야별 민간전문가 참여 및 자문을 통한 점검 실효성 확보
- (코로나19 확산 방지) 점검자 발열체크 및 마스크 착용확인, 점검자 수시 손소독 실시, 점검자 간 거리두기 등 방역수칙 준수

2 민간단체·협회를 통한 자율안전점검 확산 노력(실적)

- 인천항 항만시설물 정기안전점검 시행(분기별)
 - 안전점검 효율성 및 신뢰성 향상을 위해 분기별 외부전문가 참여

3 기타 홍보 실적

- 홍보실적

구분	언론홍보				기관 보유 홍보매체			홍보물 활용		기타
	TV (회)	신문 (회)	라디오 (회)	인터넷 매체(회)	전광판 (개소, 일)	홈페이지 (개소, 일)	간행물 (회, 부수)	포스터 (부)	현수막 (개)	
누계	-	-	-	-	3개소 (120일)	1개소 (120일)	-	50부	5개	-



Ⅳ 향후계획

- 국가안전대진단 관리시스템 점검결과 후속조치 등 이력관리 실시
- 국가안전대진단 본부 결과보고 이후 공사 홈페이지 공개